

«АҚМОЛА ОБЛЫСЫ БІЛІМ БАСҚАРМАСЫНЫҢ  
ШОРТАНДЫ АУДАНЫ БОЙЫНША БІЛІМ  
БӨЛІМІ СТЕПНОЙ АУЫЛЫНЫҢ ЖАЛПЫ  
ОРТА БІЛІМ БЕРЕТІН МЕКТЕБІ»  
КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

№ 94  
«14» «05» 2024 ж/г.

Начальнику отдела  
по чрезвычайным ситуациям Шортандинского района  
майору гражданской защиты  
Е. Аубакирову  
от директора КГУ «Общеобразовательная школа села Степное по  
Шортандинскому району управления образования Акмолинкой  
области» Тынысбековой Б.К.

### Служебное письмо

Согласно предписанию №6 от 12.02.2024г по КГУ «Общеобразовательная школа села Степное отдела образования по Шортандинскому району управления образования Акмолинкой области» расположенного по адресу села Степное, ул Сарыарка 2.

Устранены все нарушения:

1. Руководителю объекта необходимо обеспечить заполнение журнала по практическим тренировкам на объектах с массовым пребыванием людей, составляемом в произвольной форме.

Основание: п.14 «Правил пожарного безопасности»утвержденный приказом- ***Заполнен журнал по практическим тренировкам на объектах с массовым пребыванием людей.***

2. Розетка водонагревателя на 1-этаже напротив столовой приведена в исправное состояние. Основание:п. п. 2 п. 86 «Правил пожарной безопасности» - ***исправлено***

3. В помещений столовой в распределительной коробке произведено соединение жил проводов при помощи специальных зажимов. Основание: п. 80 «Правил пожарной безопасности» - ***исправлено***

4. Установлена защитная крышка на соединительной электрической коробке в кабинете труда. Основание:п.82«Правил пожарной безопасности» ***исправлено***

5. Пожарный гидрант на территории школы очищен от снега.Основание:п.1573 «Правил пожарной безопасности» - ***исправлено***

6. Приведена в исправное состояние автоматическая пожарная сигнализация в котельной. Основание : п.6 «Правил пожарной безопасности» - ***исправлено***

7. Заключён договор с организацией на проведение технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта на системы и установки пожарной автоматики. Основание: п. п.7 п.70 «Правил пожарной безопасности» - ***исправлено***

Директор школы



Тынысбекова Б.К.

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР МИНИСТРЛІГІ  
АҚМОЛА ОБЛЫСЫ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР  
ДЕПАРТАМЕНТІ ШОРТАНДЫ АУДАНЫНЫҢ  
ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР БӨЛІМІ»  
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ



КІРІС № 103  
2024 ж. «14» «05»

«АҚМОЛЫН ОБЛАСТЫ БІЛІМ БАСҚАРМАСЫНЫҢ  
Ш. ҚАДЫ АУДАНЫ БОЙЫНША БІЛІМ  
БОЛМАН СТЕПНОЙ АУЫЛЫНЫҢ ЖАЛПЫ  
ОРТА БІЛІМ БЕРЕТІН МЕКТЕБІ»  
КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ



№ 94  
14 05 2024 ж.г.


Начальнику ОЧС  
Шортандинского района  
майору гражданской защиты  
Аубакирову Е.Т.

**План**  
**по устранению выявленных нарушений**  
**по КГУ «Общеобразовательная школа села Степное**  
**отдела образования по Шортандинскому району**  
**управления образования Акмолинской области»**

№ пп	Перечень выявленных нарушений (пункты требований и наименования проверочных листов по которым выявлены нарушения)	Оценка степени риска	Выявленные нарушения и их устранения	Когда и кем было исполнено
1	п. 11 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Незначительное	Заполнен журнал по практическим тренировкам на объектах с массовым пребыванием людей. Основание: п.14 «Правил пожарной безопасности», утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55. 	устранено
2	п.75 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	Розетка водонагревателя на 1-этаже напротив столовой приведена в исправное состояние. Основание: п. п. 2 п. 86 «Правил пожарной безопасности», утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55 	устранено



<p>п.83 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности</p>	<p>Грубое</p>	<p>В помещений столовой в распределительной коробке произведено соединение жил проводов при помощи специальных зажимов. Основание: п. 80 «Правил пожарной безопасности», утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55</p> 	<p>устранено</p>
<p>4 П.84 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности</p>	<p>Грубое</p>	<p>Установлена защитная крышка на соединительной электрической коробке в кабинете труда. Основание:п.82 «Правил пожарной безопасности», утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55</p> 	<p>устранено</p>
<p>5 П.110 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности</p>	<p>Значительное</p>	<p>Пожарный гидрант на территории школы очищен от снега. Основание:п.1573 «Правил пожарной безопасности», утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55</p>	<p>устранено</p>

				
5	П.120 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	<p>Приведена в исправное состояние автоматическая пожарная сигнализация в котельной.</p> <p>Основание: п.6 «Правил пожарной безопасности», утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55</p>	устранено
7.	П.121 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Незначительное	<p>Заключён договор с организацией на проведение технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта на системы и установки пожарной автоматики.</p> <p>Основание: п. п.7 п.70 «Правил пожарной безопасности», утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55</p>	устранено

Директор школы



Тынысбекова Б.К.